

Kontrollplan PBL Eldstad

Fastighetsbeteckning:		Referensnummer:						
Ärendebeskrivning:								
Kontroller utförs av								
Byggherre (B)					Sakkunnig (S)			
Kontrollpunkt	Kontrollmetod	Kontrolleras mot	Verifiering	Kontrollant			Regelverk	Anmärkning
Vad ska kontrolleras, kritiskt moment	Hur utförs kontrollen	Underlag, ritningsnr. T.ex.	Foton, intyg mm.	Kontroll av:	Kontroll-datum	Signatur	Stöd för vald kontrollpunkt	Skriv i bilaga vid eventuell anmärkning
Typ/miljögodkänd								
- Eldstad och rökrör är miljö och typgodkända	Visuellt	Produktbeskrivning		B				
Bärförmåga, stadga och beständighet								
- golv har betryggande säkerhet mot deformationer och brott	Visuellt	EKS		B			BBR 5:4	
Brandskydd								
- eldstad och röckanal är anordnade med betryggande säkerhet mot antändning av närliggande byggnadsdelar och fast inredning	Visuellt	Leverantörens anvisningar/ produktbeskrivning		B			BBR 5:4	
- röckanal ska ha en sådan höjd att risk för brand inte uppstår	Visuellt	Leverantörens anvisningar/ produktbeskrivning		B			BBR 5:4	
- taktäckning utformas så att antändning försvåras	Visuellt	Leverantörens anvisningar/ produktbeskrivning		B			BBR 5:4	
- eldstadsplan finns	Visuellt	Leverantörens anvisningar/ produktbeskrivning		B			BBR 5:4	
- brandvarnare finns monterad på varje våningsplan	Visuellt			B			BBR 5:4	
- eldstad och röckanal är åtkomliga för rensning och kontroll	Visuellt			B			BBR 5:4	
- monteringsanvisningar för eldstad och röckanal har följts	Visuellt	Leverantörens anvisningar/ produktbeskrivning		B			BBR 5:4	
- röckanal är utförd/godkänd för eldstadens typ/miljögodkännandeintyg	Visuellt	Leverantörens anvisningar/ produktbeskrivning		B			BBR 5:4	
Hygien, hälsa och miljö								
- röckanalen har tillräcklig höjd för att få en god skorstens verkan och för att förhindra att olägenheter uppstår	Visuellt	Leverantörens anvisningar/ produktbeskrivning		B			BBR 6:743	

- avstånd och höjdförhållanden till fönster och luftintag har beaktats	Visuellt			B			BBR 6:743	
Säkerhet vid användning								
- tillträdes- och takskyddsanordningar är monterade och utförda med betryggande infästningar	Visuellt	Leverantörens anvisningar/ produktbeskrivning		B			BBR 8:24	
Sakkunnighetsintyg								
- intyg om godkänd täthetsprovning av röckanal utförd av skorstensfejarmästare eller sakkunnig sotare	Besiktning		Intyg från installations- besiktning	S			BBR 5:422, 5:424, 5:425, 5:426	Intyget skickas tillsammans med kontrollplan
Drift- och skötselinstruktioner								
- finns sparad för samtliga installationer	Visuellt			B			BBR 2:5	
Utfört enligt beviljat bygglov	Övervakning	Beviljat bygglov		B				
Underskrift byggherren								
Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga krav har uppfyllts								
Datum	Namnunderskrift			Namnförtydligande				