

Kontrollplan PBL

Eldstad

Fastighetsbeteckning:		Referensnummer:		
Ärendebeskrivning: Installation av eldstad och rökrör				
Kontroller utförs av				
Byggherre (B):				
Sakkunnig (S): Sotare				
Kontrollen avser	Vem	Kontrolleras mot	Datum/sign	Anmärkning
Typ/miljögodkänd - Eldstad och rökrör är miljö och typgodkända	B	Produktbeskrivning		
Bärförmåga, stadga och beständighet - golv har betryggande säkerhet mot deformationer och brott		BFS 2011:10 EKS		
Brandskydd - eldstad och rökkanal är anordnade med betryggande säkerhet mot antändning av närliggande byggnadsdelar och fast inredning - rökkanal ska ha en sådan höjd att risk för brand inte uppstår. - taktäckning utformas så att antändning försvåras - eldstadsplan finns - brandvarnare finns monterad på varje våningsplan - eldstad och rökkanal är åtkomliga för rensning och kontroll - monteringsanvisningar för eldstad och rökkanal har följts - rökkanalens temperatur på utsida vid full drift understiger 100 grader - rökkanal är utförd/godkänd för eldstadens typ/miljögodkännandeintyg		BBR 5:4		
Säkerhet vid användning - tillträdes- och takskyddsanordningar är monterade och utförda med betryggande infästningar		BBR 8:24		
Sakkunnighetsintyg - intyg om godkänd täthetsprovning av rökkanal utförd av skorstensfejarmästare eller sakkunnig sotare	S			Intyg bifogas
Drift- och skötselinstruktioner - finns sparad för samtliga installationer	B	BBR 2:5		
Utfört enligt beviljad anmälan	B	Beviljad anmälan		
Underskrift byggherren Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och att samtliga krav har uppfyllts				
Datum	Namnunderskrift		Namnförtydligande	